



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОРЕЛПРОЕКТ"

Член ассоциации "Саморегулируемая организация Гильдия
архитекторов и проектировщиков" (ГАП СРО) ИНН 7710477231

Здание магазина, расположенное на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020901:48 по адресу: г. Орёл, Карачевское шоссе, 112б

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Магазин

Электрооборудование

35-25-ЭОМ

Главный инженер проекта

Н. Н. Грачев

2026 г.

© ООО "ОРЕЛПРОЕКТ" ИНН 5700008967

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №

В распределительных щитках устанавливаются автоматические выключатели для защиты для защиты групповых сетей от токов короткого замыкания и перегрузки.

Электрические сети выполняются пяти- и трехпроводными (фазный–нулевой рабочий–нуле–вой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг(А)–LS и ВВГнг–FRLS с прокладкой по кабельным конструкциям, по кирпичным стенам под штукатурку, в пустотах плит перекрытия, открыто с креплениями скобами..

Соединения и ответвления групповых сетей выполняется скруткой с применением изоли–рующих колпачков, также допускается применение винтовых (болтовых) сжимов.

Согласно требованиям ПУЭ п.2.1.31 электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам.Нулевой рабочий–голубой цвет; нулевой защитный–зелено–желтый;ф.А–черный цвет;ф.В–красный цвет; ф.С–белый цвет.

Защитные меры электробезопасности

Все токопроводящие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряже–нием, заземляются путем присоединения к нулевым защитным (РЕ) проводникам электросети.

В качестве главной заземляющей шины используются шины «РЕ» вводно–распределитель–ного устройства ВРУ.

В соответствии с требованиями гл.1.7 и 7.1 ПУЭ изд. 7–е выполняются следующие защитные меры безопасности:

1. основная изоляция токоведущих частей;
2. прокладка нулевого защитного проводника и присоединение к нему всех открытых проводящих частей светильников и стационарных электроприемников;
3. наружный контур заземления на вводе в здание;
4. система уравнивания потенциалов путем соединения стальной полосой защитного проводника, заземляющего контура, стальных труб коммуникаций здания с наружным контуром заземления.

Молниезащита выполнена согласно СО 153–34.21.122–2003 (III уровень защиты, уровень защит от ПУМ – 0,9, для газосбросных трубок ГРУ котельной – 0,99)

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка, выполненная круглой сталью Ф8 мм. Шаг ячейки молниеприемной сетки принят не более 10 м.

Для защиты газосбросной трубки ГРУ котельной, здания котельной, дымовых труб котельной – на фасаде основного здания устанавливаются фасадные стержневые молниеприемники высотой 2,0 м и 3,0 м.

Выступающие над кровлей металлические элементы (воздуховоды и др.) присое–диняются к молниеприемной сетке.

Токоотводы от молниеприемной сетки прокладываются к заземлителям через 20 м по периметру здания по наружным стенам. Токоотводы выполняются из круглой стали Ф8 мм.

В качестве заземлителя молниезащиты используется стальная полоса 4x40, проложенная по периметру здания га глубине –0,5 м от уровня земли и на расстоянии не менее 1,0 м от фундамента.

В узлах присоединения токоотводов к наружному контуру заземления устанавли–ваются вертикальные заземлители из круглой оцинкованной стали Ф16 мм длиной 3 м.

Заземлители защиты от прямых ударов молнии объединяются с заземлителем электроустановки.

Сопротивление наружного контура заземления не должно превышать 4 Ом.

Все мероприятия, касающиеся монтажа, эксплуатации оборудования и заземления должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ, СП76.13330.2016, Приказ Минэнерго №811от 12 августа 2022 года, Приказ минтруда №903н от 15.12.2020.


						35–25–30М			
						Здание магазина, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020901:48 по адресу: г. Орёл, Карачевское шоссе, 112б			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата				
Разраб.		Батруков			04.26				
Проверил		Колесова			04.26	Магазин	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.		Колесова			04.26		Р	2	
Рук. гр.		Батруков			04.26		Общие данные (окончание) ООО “ОРЕЛПРОЕКТ”		
Н.контроль		Батруков			04.26				
ГИП		Грачев			04.26				

Вводно- распределительное устройство		Распределительная панель, тип. Предохранитель, Ток плавкой вставки (А), Автомат, ток расцепителя (А)		Номер трассы Марка кабеля (провода), количество жил, сечение, линия (м), способ прокладки																	
Обозначение	Щ-С-А	ПЭСПЗ				См. наружные сети				ЗВ	ЭН	Т31	Т32	В	ЭПВ	ЭН					
Мощность,кВт	3,54	0,536					85,95 / 100,0*		18,13 / 100,0*		2,5	1,5	9,0	9,0	0,014	0,5	0,24	0,3		81,87	
Расчетный ток,А	6,73	2,44					153,81 / 178,96*		32,45 / 178,96*		11,4	6,8	14,26	14,26	0,06	2,3	1,1	1,36		147,19	
Наименование потребителей	Щит силовой котельной	Панель питания электро- оборудования системы про- типожарной защиты					Ввод №1		Ввод №2 (дизель-генератор)		Водонагреватель (помещения уборочного инвентаря)	Электронагреватель (электроотопительная)	Тепловая завеса	Тепловая завеса	Вентилятор в электроотопительной	Электропривод двери в торговом зале	Наружное освещение	Освещение электроотопительной	Резерв		Резерв мощности

Расчетная нагрузка по вводам приведена для нормального режима / нагрузка в аварийном режиме*
Нагрузка в аварийном режиме - выход из строя одного из питающих кабелей.
Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных проводников и шин выполнить в соответствии с ПУЭ 1.1.29-1.1.30, 2.1.31.

						35-25-ЭОМ			
						Здание магазина, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020901:48 по адресу: г. Орёл, Карачевское шоссе, 112б			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Магазин	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Батруков			04.26		Р	3	
Проверил		Колесова			04.26				
Гл. спец.		Колесова			04.26				
Рук. гр.		Батруков			04.26	Принципиальная схема вводно-распределительного устройства ВРУ	ООО "ОРЕЛПРОЕКТ"		
Н.контроль		Батруков			04.26				

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Щит учётно-распределительный		ПЭСПЗ ЩРН-1/12 Р _у =0,536 кВт Р _р =0,536 кВт I _р =2,44 А			
Распределительная панель, тип. Предохранитель, Ток плавкой вставки (А), Автомат, ток расцепителя (А)					
Номер трассы	Марка кабеля (провода), количество жил, сечение, длина (м), способ прокладки				
Обозначение		ПС			
Мощность кВт		0,5	0,036		
Расчетный ток А		2,3	0,16		
Наименование потребителей		Пожарная сигнализация	Аварийное освещение электропитанной		Резерв

						35-25-30М			
						Здание магазина, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020901:48 по адресу: г. Орёл, Карачевское шоссе, 112б			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Магазин	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Батруков			04.26		Р	4	
Проверил		Колесова			04.26				
Гл. спец.		Колесова			04.26				
Рук. гр.		Батруков			04.26	Принципиальная схема панели питания электрооборудования систем противопожарной защиты ПЭСПЗ 1		ООО "ОРЕЛПРОЕКТ"	
Н.контроль		Батруков			04.26				
						Формат А3			

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВРУ	1. Блочно-вводное устройство	БВРУ-БВ-06-250			шт	1		
		ГОСТ 32396-2021						
	2. Счетчик трехфазный, электронный, многотарифный	Нармис 300.153 RA			шт	2		
	трансформаторного включения, 3х(120-230)/(208-400),	ГОСТ 31818.11-2012						
	5 (10А); класс точности 0,5S/1, с оптопортом,	ГОСТ 31819.21-2012						
	RS 485, RF TTP	ГОСТ 31819.23-2012						
	3. Устройство автоматического включения резерва	ЯАВР 3-25(У)			шт	1		
	380В, In=25А, с отсеком под учет электроэнергии.	ГОСТ 32396-2021						
	4. Счетчик трехфазный электронный многотарифный	Нармис 300.131RAL			шт	1		
	прямого включения, 3х(120- 230)/(208-400), 5/100 А,	ГОСТ 31818.11-2012						
	класс точности 1/1, с оптопортом, RS 485, RF TTP	ГОСТ 31819.21-2012						
		ГОСТ 31819.23-2012						
	5. Бокс настенной установки	КМПн 1/4			шт	1		
	6. Выключатель автоматический трехполюсный 160А, 380В	ВА 88-35 3/160А			шт	1		
ЩС	7. Щиток распределительный навесного исполнения,	ЩРН-36з-1 36 УХЛ3			шт	1		
	габ. 460х310х130	ГОСТ 32395-2020						
	7.1 Выключатели автоматические для установки на DIN-рейку	ГОСТ 32396-2021						
	7.1.1 трехполюсный 25 А	ВА 47-29 3/25			шт	3		
	7.1.2 однополюсный 16 А	ВА 47-29 1/16			шт	2		

						35-25-ЭОМ.СО			
						Здание магазина, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020901:48 по адресу: г. Орёл, Карачевское шоссе, 112б			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб.		Батруков			04.26	Магазин	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Колесова			04.26		Р	1	5
Гл. спец		Колесова			04.26				
Рук. гр.		Батруков			04.26				
Н. контр.		Батруков			04.26	Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО "ОРЕЛПРОЕКТ"	

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19. Кабель-канал 60х40х2000	ТУ 3464-004-18669258-03			шт	5		
	19.1. Угол внутренний для кабель-канала 60х40				шт	2		
	19.2. Угол наружный для кабель-канала 60х40				шт	1		
	19.3. Соединитель для кабель-канала 60х40				шт	3		
	19.4. Заглушка торцевая для кабель-канала 60х40				шт	2		
	19.5. Поворот на 90 град. для кабель-канала 60х40				шт	3		
	20. Кабель-канал 25х16мм (L=2м)	ТУ 3464-004-18669258-03			шт	30		
	20.1. Угол внутренний для кабель-канала 25х16				шт	4		
	20.2. Угол внешний для кабель-канала 25х16				шт	2		
	20.3. Соединитель для кабель-канала 25х16				шт	14		
	20.4. Заглушка торцевая для кабель-канала 25х16				шт	4		
	20.5. Поворот на 90 град. для кабель-канала 25х16				шт	2		
	21. Труба гофрированная безгалогенные	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	20		
	трудногорючие (FRHF) Ф32 мм							
	22. Труба гофрированная безгалогенные	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014			м	140		
	трудногорючие (FRHF) Ф25 мм							
	23. Огнестойкая монтажная пена	Gigant Industrial FireStop B1			шт	2		
		1000мл GT-612288						

