

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B1	<u>Водопровод холодной воды</u>							
	<u>Оборудование, арматура</u>							
	Кран стальной шаровый фланцевый с ответными фланцами	10с9пМ			шт.	2		
	P=16кгс/см2 Ду=100 мм							
	Переход ПЗ/Ст 110/108				шт.	2		
	<u>Трубопроводы</u>							
	Труба ПЗ 100 SDR 17-110х6,3 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	15,0		2хввод В1
	Труба Ц-Р-100х4,5 в трубной изоляции Super 114/20 "Energoflex" (Ду=100 мм)	ГОСТ 3262-75			м	4,0		
Насосные	<u>Насосные в помещении водомерного узла:</u>							
	Труба Ц-Р-100х4,0 в изоляции "Energoflex" 110/20 (Ду=100 мм)	ГОСТ 3262-75			м	11,0		
	<u>Хозяйственно-питьевая насосная установка I зоны</u>							
	1) Хозяйственно-питьевая станция повышения давления Сервал -МЧ 2 VCE			ООО "НПО АВЕКТРА"	компл.	1		
	7-100-М* Q=2,64 л/с; H=56,6 м; P=2х4,0 кВт с двумя насосами (1 раб.+1 резерв.) в комплекте со шкафом управления, со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса.			г. Воронеж				
				+7 473 300-36-58				
	Переход К-2-100х4,0-57х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
	Переход К-2-89х3,5-45х4,0	ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
	Кран стальной шаровый фланцевый с ответными фланцами P=16кгс/см2 Ду=100мм	10с9пМ			шт.	1		
	Кран стальной шаровый фланцевый с ответными фланцами P=16кгс/см2 Ду=80мм	10с9пМ			шт.	3		
	Обратный клапан фланцевый с ответными фланцами Ду=80мм				шт.	1		

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл. 135407

Арх.№ 631

- Примечание:
1. Все стальные трубопроводы окрашиваются эмалью ПФ -115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой.
 2. Водомерный узел на вводе см. 21010-1-ВУ.
 3. Для соединения оцинкованных труб применить грувлочные оцинкованные соединения.
 4. Согласно ГОСТ 21601-2011 п.9, соединительные элементы трубопроводов в спецификацию на входят.

* Согласовать в случае применения аналогов.

						21010-1-ВК.СО.1		
						Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296		
1	-	Зам.	06-25	<i>Гурул</i>	03.25	1-й этап строительства - корпус 1 (поз. 18.1)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
						Стадия		
						Р		
						Лист		
						1		
						Листов		
						7		
						000 "АрхСтудия-В"		
Разработал	Герасимова		<i>Гурул</i>	08.23		Спецификация оборудования, изделий и материалов ниже отм. +0,900; 0,000		
Н. контр.	Щеголева		<i>Щеголева</i>	08.23				
ГАП	Высоцкий		<i>Высоцкий</i>	08.23				